



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПВЗ - 00125
гр. Плевен, 12.11.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква «ж» и чл. 52, ал. 1, т. 4 Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от/на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: други цели – хидравличен тест на газопровод на “Булгартрансгаз” ЕАД

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Код на водното тяло BG1OG307R013

Река Огоста в която при пункта на водовземането протичат:

- максима водно количество с обезпеченост 50% – 221,00 м³/сек;
- максима водно количество с обезпеченост 10% – 553,00 м³/сек;
- максима водно количество с обезпеченост 4% – 746,00 м³/сек;
- максима водно количество с обезпеченост 1% – 1249,00 м³/сек;

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Водовземане от р. Огоста на кота 40,774

Географски координати (WGS84)

- северна ширина В 43° 37' 21,099"
- източна дължина L 23° 42' 06,465"

Отвеждане на използваните води на кота 40,95

Географски координати (WGS84)

- северна ширина В 43° 37' 21,397"
- източна дължина L 23° 42' 06,531"

1. Водовземно съоръжение в р. Огоста:

- перфорирана сондажна, стоманена тръба DN1000 с отвори Ø50 през 10 см с дължина 5,0 м (1,0 м под дъно река, 1,50 м над водното ниво и участък от тръбата с отвори 2,5 м);
- смукателен кош DN150 в перфорираната тръба;
- водовземна тръба DN150;
- коляно, преход, шибърен спирателен кран, филтър;
- водомерен възел – водомер и обратна клапа;
- временна помпена станция с една центробежна помпа, DN100, H_{max.} = 15 м, Q_{max.} = 220 м³/час;
- шибърен спирателен кран и филтър;

2. Напорен водопровод от стоманени тръби Ø168,3, DN150 до газопровода, който ще се



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddd.org, web: www.bd-dunav.org



тества хидравлично.

3. Заустваща тръба DN150, спирателен кран и филтър.

4. Място на използване водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Участък от газопровод "Булгартрансгаз"

р. Огоста, имот № 0,271, местност Градините, землище на с. Крива бара

с. Крива бара, община Козлодуй, област Враца - 39730

5. Проектни параметри на използването:

Разрешено водно количество: До 61,11 л/сек

Лимит на използваната вода: До 6000 м³/год.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Да извършва ежегоден химичен анализ за качествата на водите в р. Огоста съгласно Наредба №1/ 11.04.2011 г. "За мониторинг на водите" от акредитирана лаборатория по следните показатели: рН, температура, соленост и неразтворени вещества. Пункт за мониторинг е изхода на водовземното съоръжение. Информацията да изпраща Басейнова дирекция "Дунавски район", не по-късно от 45 дни след изтичането на съответната година.

6.2. Да извършва наблюдения и отчет на ползваните водни обеми, като резултатите се нанасят в специален дневник. Да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да изпраща в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, в края на всяка година.

6.3. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочените в разрешителното цели, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

6.4. В началото на водопровода след помпата да се монтира измервателно устройство за измерване на ползваното водно количество.

6.5. Да се гарантира правото на гражданите на общо водовземане и/или ползване на р. Огоста в землище на с. Крива бара.

6.6. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).

6.7. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция "Дунавски район", ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"

